

Ich habe gute Laune, weil ...

Beitrag von „MacHannes“ vom 18. Oktober 2022, 10:44

11:23



Pushover



🔍 Search

New Messages



Heizungsstatus

Oct 18, 11:20

Heizungshauptschalter: Automatisch

Der Heizungs-Shelly ist Aus

Max-Ventilstellung: 36%

Momentane Leistung: 0W

...ich der alten Gasheizung einen Strommessenden und schaltenden shelly spendiert habe. Dazu ein bisschen ioBroker-Skript und siehe da es klappt von Anfang an, wie gewünscht.

Die Heizung schaltet sich jetzt erst an, wenn der erste Heizkörperthermostat 60% Öffnung anzeigt und schaltet ab, wenn er bei 50% ist. Das führt dazu, dass sie aktuell nur Morgens ein Stündchen läuft, wenn die Nachabschaltung vorbei ist und trotzdem fühlt es sich wie vorher an. Da werde ich viel Strom und Gas sparen.

Denn bisher ist die Heizung im Blindflug geflogen. Sie musste laufen um zu erkennen, ob Wärme abgenommen wird oder nicht. Das sage ich Ihr jetzt ohne zu laufen :-))

Wie gesagt, es ist ein Schätzchen aus den 90ern...