

# Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz ohne Elektrofachbetrieb

**Beitrag von „kaneske“ vom 25. November 2022, 10:38**

Oh 2x410Wp...hmm ob du das mit der vereinfachten Anmeldung...also dem Verzicht auf das E8 nach VDE-AR-4105 angemeldet bekommst...?

Wir hatten bei 800Wp Schluss gemacht zu seiner Zeit (ich war Führungskraft beim EVU).

BDEW allerdings, VBEW ist da etwas kulanter aber mehr als 800Wp habe ich noch nicht gesehen.

Nachher stehst du da und darfst Einspeisemanagement und so aufbauen... Paragraph 9 EEG und so...