

Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz ohne Elektrofachbetrieb

Beitrag von „kneske“ vom 25. November 2022, 12:03

Sa Max meinst du laut VDE bestimmt...joa, das ist so beschrieben wird aber von den Lobbys auch über die Wp begrenzt.

Hier mal als Beispiel, bitte genau lesen:

<https://www.evi-netz.de/netz/N...ckerfertige-PV-Anlage.pdf>

DataV beschreibt den NA (Netz und Anlagenschutz) der zentral wirkt. Jupp, ist das Netz weg, schaltet die PV auch ab.

Fehler im Netz oder Arbeiten daran sollten ja auch ohne Fremdnetz dann aus bleiben wenn aus sein soll. Kann man schon auch dann auf Inselbetrieb schalten, aber das sprengt massiv den Rahmen einer Stecker-PV