

# Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz ohne Elektrofachbetrieb

Beitrag von „kaneske“ vom 25. November 2022, 12:59

Na macht mal, ich hab 2 Jahre das Anschlusswesen geleitet.

Mit Verlaub, [CMMChris](#) was der NB an sein Netz lässt legt selbst fest. Nicht irgendwelche Foren oder Meinungen.

Wielandsteckdose und 2-Richtigszähler sind auch nach 4105 dann Pflicht. Alleine wegen MsBG und Personensicherheit.

Steht auch so im EnWG, der NAV und der VDE-AR-4105/10.

Duldung ist was Anderes. Es gibt VNBs die sind da knallhart. Was auch rechtens ist.

/back to topic

Ich steige da so drauf ein weil 2/5 Telefonaten am Tag um genau dieses Thema gingen seinerzeit. Immer die selbe Leier. Wir hatten auf 600Wp begrenzt wie der BDEW in seiner Fachgruppe festgelegt hat. Einer meiner MA war in dieser.

Ich als Elektriker hab es nie verstanden, aber das sind halt Entscheidungen. Wobei krass ist was Laien da draußen treiben mit ihrem Halbwissen. Und Laie ist jede -nicht- Elektrofachkraft (nominal, nicht betrieblich berufen) nach VDE-01000-10