

Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz ohne Elektrofachbetrieb

Beitrag von „kaneske“ vom 26. November 2022, 14:14

VDE-AR-4105 5.5.3:

- ??Wird eine steckerfertige Erzeugungsanlage über eine vorhandene, **spezielle Energiesteckdose** nach VDE V0628-1 angeschlossen **und es ist ein Zweienergiezähler auf dem zentralen Zählerplatz vorhanden, darf im Inbetriebsetzungsprotokoll die Unterschrift des Anlagenerrichters entfallen.** Dies gilt nur bis zu einem Samax ? 600 VA je Anschlussnutzeranlage.

und hier die FNN Hinweise:

<https://www.vde.com/de/fnn/arb...zeugungsanlagen-steckdose>

Die Norm ist kostenpflichtig und die Stecker PV (5.5.3) hat eine fette Überschrift...komisch dass du es nicht findest.

Oder soll ich des Netzbetreibers Grund beschreiben warum nur Eingetragene (Installateurverzeichnis) Fachbetriebe zur Arbeit an an das Netz angeschlossener Elektroanlagen berechtigt sind und warum das Ganze dann auch mit dem Versicherungsschutz kollidiert? Dann verschiebe ich das aber in ein separates Thema.